

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ЖИРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
(МУП «ГОРХОЗ»)

403792, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Загородная, д. 1.; ИНН 3407011308; КПП 340701001;  
ОГРН 1073453002061; ОКПО 82009479  
Телефоны: директор (факс) (84454) 5-37-95, главный бухгалтер 5-65-96; E-mail: mupgorhoz@yandex.ru

№ 185  
«07» 02 2014г.

ООО «Информаналитика»

**Результаты работы прибора АНГОР-С**

На предприятии МУП «ГОРХОЗ» г.Жирновска Волгоградской области используется прибор АНГОР-С для измерения расхода кислорода в продуктах сгорания природного газа и автоматического регулирования соотношения «топливо-воздух».

Приборы АНГОР-С установлены за котельными агрегатами ДКВР-10/13 и находятся в работе 2 года. Работают надежно, поддерживают содержание кислорода на выходе из котельного агрегата от 1,5 до 4% в соответствии с заданием.

Работа приборов позволяет поддерживать минимальный объем дымовых газов на выходе из котельного агрегата, что позволяет повысить КПД котельного агрегата на 1,5% и уменьшить расход топлива. Экономия топлива составляет 30-50 м<sup>3</sup>/час на одном котельном агрегате. Приборы поверяются 1 раз в год перед отопительным сезоном.

Наше предприятие будет и в дальнейшем использовать эти приборы для автоматизации котельных агрегатов КВГ-6,5 при их реконструкции.

Главный инженер



**А.В.Печерский**